

1... Industrijski kotel na lesno biomaso
nazivne toplotne moči 500kW
izdelan po DIN4702 in 4751
z mikroprocesorsko regulacijo, vključno z odpraševalcem dimnih plinov ter pasado za pepel, krmiljenje primarnega in sekundarnega zraka, dimni priključek ø350, volumen vode v kotlu 750L
dimenzij BxLxH=3600x2980x2605mm
mase 6800kg

Glej tudi legendo na shemi!

VELING-EOL d.o.o. Projektiranje in energetsko inženirstvo d.o.o. Ratežgrove 46, 9000 Murska Sobota Telefon: (02)5381122, (02)5731130, 031-773-305, 031-655-512 E-mail: veling@siol.net E-mail: dis@siol.net			Investitor: Mestna občina Murska Sobota Kardoševa 2, Murska Sobota
	Ime in priimek:	Id. številka:	Podpis:
OVP:	Tomaž Lazar, univ.	IZ-0072	
OP:	Oletič D., dis	S-1281	
Sodelavec			
Št. projekta: P11-12			Objekt: IZGRADNJA SISTEMA PRIPRAVE OGREVNEGA MEDIJA, VKLJUČ S SISTEMOM ZA SOČASNO PROIZVODNJO DELA POTREBNE TO IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM (SPTE)
Št. načrta: 09D/2012			Vrsta načrta: Načrt strojnih instalacij in strojne oprem
Merilo: 1:50	Opomba:	Datum: JUN. 2012	Vrsta projektne dokumentacije: PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJEN.
		Risba št.: 03	Vsebina risbe: PREREZ KOTLOVNICE X-X