
3163
3164
326
KOTLOVNICA
334/2
KOTLOVNICA
334/8
334/9
332
335
325/2
331/2
325/1
331/1
330/1
330/14
327/3
327/4
novi toplovod L=78m
UNO ø127/202
0,2%
obstoječi toplovod
ZAKOLIČBENE TOČKE
TOČKA Y X
1 589 521,08 169 446,65
2 589 501,98 169 449,35
3 589 502,94 169 483,86
4 589 493,39 169 487,98
5 589 481,73 169 488,38
6 589 481,65 169 486,04
AB JAŠEK DIMENZIJ:
AxBxH=150x150x250cm
Z LŽ POKROVOM 80x80
izpust
Podvrtavanje cestišča
na globini 1,2m
zaščitna cev Fe ø630
l=Fe 2x14m
VELING-EOL d.o.o.
Investitor:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ime in priimek: Id. številka: Podpis:
OVP: Jože Velnar, dis S-1125
OP: Tomislav Vajda udig G-0799
Sodelavec:
Št. projekta: 29VP/2011
Št. načrta: 29VP/2011-ZU
Merilo: 1:250
Opomba:
Datum: December 2011
Risba št.: 01
Objekt:
RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA
ZA POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI
Vrsta načrta:
3.1 - Drugi gradbeni načrti
Vrsta projektne dokumentacije:
PZR
Vsebina risbe:
SITUACIJA ZAKOLIČBE TOPLOVODA


KRIŽANJE ELEKTRO VOD
TOPOVOD 0,5m POD
ELEKTRO VODOM
VODOVOD
ELEKTRO VOD
KRIŽANJE OPTIKA
TOPLOVOD SPODAJ
d=0,5m
0.5 + 280
R2-441
0.5 + 318
R2-441
IZKOP B=90cm
GLOBINA=1,7m
Gradbena jama
AxBxH=2x2x2,5m
PRIBLIŽEVANJE
TOPLOVOD 2,5m OD
TK VODI d=0,8m
novi toplovod L=78m
UNO ø127/202
0,2%
obstoječi toplovod
AB JAŠEK DIMENZIJ:
AxBxH=150x150x250cm
Z LŽ POKROVOM 80x80
izpust
Podvrtavanje cestišča
na globini 1,2m
zaščitna cev Fe ø630
l=Fe 2x14m
ZAKOLIČBENE TOČKE
TOČKA Y X
1 589 521,08 169 446,65
2 589 501,98 169 449,35
3 589 502,94 169 483,86
4 589 493,39 169 487,98
5 589 481,73 169 488,38
6 589 481,65 169 486,04
VELING-EOL d.o.o.
Investitor:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ime in priimek: Id. številka: Podpis:
OVP: Jože Velnar, dis S-1125
OP: Tomislav Vajda udig G-0799
Sodelavec:
Št. projekta: 29VP/2011
Št. načrta: 29VP/2011-ZU
Merilo: 1:250
Opomba:
Datum: December 2011
Risba št.: 02
Objekt:
RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA
ZA POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI
Vrsta načrta:
3.1 - Drugi gradbeni načrti
Vrsta projektne dokumentacije:
PZR
Vsebina risbe:
SITUACIJA GRADBENIH DEL - IZKOPOV


Prerez jaška
s tesnilom
LŽ pokrov 60/80
težke izvedbe 40kN
Tloris jaška
Opomba:
Po montaži je potrebno vse prehode iz jaška
trajno vodotesno zatesniti!
Vstopna letev iz nerjavnega materiala!
VELING-EOL d.o.o.
Investitor:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ime in priimek: Id. številka: Podpis:
OVP: Jože Velnar, dis S-1125
OP: Tomislav Vajda udig G-0799
Sodelavec:
Št. projekta: 29VP/2011
Št. načrta: 29VP/2011-ZU
Merilo: 1:50
Opomba:
Datum: December 2011
Risba št.: 04
Objekt:
RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA
ZA POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI
Vrsta načrta:
3.1 - Drugi gradbeni načrti
Vrsta projektne dokumentacije:
PZR
Vsebina risbe:
DETAJL JAŠKA


Toplovod 1 – 6
VARILNI NA OBST. TOPLOVOD
SUHOZIDNA K.
REVIZIJSKI JAŠEK 1,5/1,5/2,5m
IZPUST
Izol. rebrik
PODVRTANJE VOZIŠČA
z jeklo cevjo ø30
l=2 x 14 m
VARILNI NA OBST. KOTLOVNICO
SUHOZIDNA K.
Št. vozlišča 1 2 3 4 5 6
Stacionaža 0,0 19,0 34,0 51,0 70,0 78,0
Vmesne razdalje 19,0 15,0 17,0 8,0
Kota terena 190,22 190,16 190,16 190,16 190,26 190,26
Kota pokrova jaška 190,16
Kote nivelete v osi cevi 190,00 189,95 189,91 189,80 189,70 189,70
Cevi, padci, dolžine DN 100 L=78,0m
VELING-EOL d.o.o.
Investitor:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ime in priimek: Id. številka: Podpis:
OVP: Jože Velnar, dis S-1125
OP: Tomislav Vajda udig G-0799
Sodelavec:
Št. projekta: 29VP/2011
Št. načrta: 29VP/2011-ZU
Merilo: 1:500/100
Opomba:
Datum: December 2011
Risba št.: 03
Objekt:
RAZŠIRITEV TOPLOVODNEGA OMREŽJA
ZA POTREBE OBJEKTOV NA KARDOŠEVI ULICI
Vrsta načrta:
3.1 - Drugi gradbeni načrti
Vrsta projektne dokumentacije:
PZR
Vsebina risbe:
VZDOLŽNI PROFIL TOPLOVODA