Tabela električnih in regulacijskih povezav posameznih prostorov talnega ogrevanja			
termostat	oznaka prostora	vezano na omarico talnega ogrevanja	število vej v prostor
T1	Jaslice I	RAZ-1	2 - 5 (4 veje)
T2	Jaslice II	RAZ-2	5 - 8 (4 veje)
T3	Jaslice III	RAZ-2	1 - 4 (4 veje)
T4	Jaslice IV	RAZ-3	2 - 5 (4 veje)
T5	Igralnica 1	RAZ-4	1 - 4 (4 veje)
T6	Igralnica 2	RAZ-4	6 - 9 (4 veje)
T7	Igralnica 3	RAZ-5	1 - 4 (4 veje)
T8	Igralnica 4	RAZ-5	6 - 9 (4 veje)
T9	Igralnica 5	RAZ-6	1 - 4 (4 veje)
T10	Igralnica 6	RAZ-6	6 - 9 (4 veje)
T11	Razvojni oddelek	RAZ-7	3- 6 (4 veje)
T12	Dodatne dejavnosti	RAZ-8	7 - 8 (2 veji)
T13	Skupni prostor	RAZ-11	6 - 10 (5 vej)
	Skupni prostor	RAZ-8	4 - 6 (3 veji)
T14	Dodatne dejavnosti	RAZ-9	5 (1 veja)
T15	Shramba zu. igr.	RAZ-9	3 (1 veja)
T16	Hodnik	RAZ-6	10 (1 veja)
	Hodnik	RAZ-8	1 - 3 (3 veje)
	Hodnik	RAZ-9	2 (1 veja)
T17	Hodnik	RAZ-9	4 -5 (2 veji)
	Hodnik	RAZ-10	2 - 4 (3 veje)
T18	Garderobe	RAZ-11	1 in 3 (2 veji)
T19	Garderobe	RAZ-11	4 in 5 (2 veji)
T1S	Sanitarije J1	RAZ-1	1 (1 veja)
T2S	Sanitarije J2	RAZ-3	5 (1 veja)
T3S	Sanitarije	RAZ-4	5 (1 veja)
T4S	Sanitarije	RAZ-5	5 (1 veja)
T5S	Sanitarije	RAZ-6	5 (1 veja)
T6S	WC razvojni odd.	RAZ-7	2 (1 veja)

T# prostorski termostat na h=1,4m od tal

- cevovod ogrevanja, povratek, bakrene cevi, izolirano, vodeno podometno
- cevovod ogrevanja, predtok, bakrene cevi, izolirano, vodeno podometno
- cevovod talnega ogrevanja, povratek, kot Geberit Press, zunaj pocinkano, izolirano
- cevovod talnega ogrevanja, predtok, kot Geberit Press, zunaj pocinkano, izolirano
- cevovod hlajenja, povratek, bakrene cevi, izolirano, vodeno podometno
- cevovod hlajenja, predtok, bakrene cevi, izolirano, vodeno podometno

Investitor:	OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA 2, MURSKA SOBOTA
Objekt:	NOVOGRADNJA OTROŠKEGA VRTCA "GOZDIČEK"
Vsto načrta:	Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Vsto projektne dokumentacije:	PROJEKT ZA IZVEDBO
Vsebina načrta:	TLORIS PRITLIČJA MED OSEMA I in VII OGREVANJE/PHLAJEVANJE
Odg. vod.:	Lazar T., uda
Odg. p.:	Velhar J., dis
Sodelovali:	Šoštarič P. str
Št. projekta:	P09-12
Datum:	apr. 2013
Načrt št.:	05
Merilo:	1:50
Opomba:	
Št. projekta:	ZAPS 0072A
	S-1125
	28V/2012