Vhod - 2.
14.14m2
Garderobe
35.23m2
Norament
300x180
600m3/h
300x300 (1200)
300x300 (1300)
300x180
650m3/h
4xJR-3/F 425x225
Vz=325m3/h
300x150
300m3/h
300x150
325m3/h
4xJR-3/G 425x225
Vz=300m3/h
VHOD – OTROCI
rampa-metlan beton
2x(700x250)
2x2575m3/h
AR4P425x125
700x300
2950m3/h
Shramba
9.24m2
Dušilnik zvoka
LCDø150/900
Vz=200m3/h
JR-3/F 325x225
Vz=200m3/h
800x250
2950m3/h
Spiroø125 (Vz=50m3/h)
PV-1ø125
Vz=50m3/h
Dodatne dejavnosti
37.34m2
Norament
300x150
200m3/h
JR-3/G 325x225
Vz=200m3/h
1300x300
5150m3/h
1300x300
4950m3/h
800x250
2700m3/h
450/150
1050m3/h
Hodnik
52.97m2
600x200
1650m3/h
550x200
1400m3/h
600/150
1200m3/h
350/150
600m3/h
150x150
250m3/h
800/200
2000m3/h
Sanitarije
ø125
ø150
5xPV-1ø125
Vz=50m3/h
AR4P425x325
500/150
800m3/h
450/150
800m3/h
Dvižni vod 500x150
voden na podstrešje
Vz=800m3/h
AR-6/F 625x225
Vz=400m3/h
Dušilnik zvoka
LDR 30-15
Vz=400m3/h
300x150
400m3/h
Hodnik
8.61m2
4xPV-1ø125
Vz=50m3/h
WC - razvojni oddelek
11.10m2
WC - vzg.
ø150
200m3/h
AR4P425x225
AR4P425x125
350/150
400m3/h
Razvojni oddelek
49.47m2
Norament
Igralnica 1
48.73m2
Igralnica 2
47.53m2
Igralnica 3
48.73m2
Igralnica 4
47.53m2
Igralnica 6
47.12m2
Norament
Dvižni vod 350x150
voden na podstrešje
Vz=400m3/h
Linijski difuzor (Vz=400m3/h)
LD-14/2/W/E/L=2000mm
350/150
400m3/h
Terasa
58.53m2
guma
Terasa
61.34m2
guma
Terasa
38.23m2

dovodni zrak

odvodni zrak

VELING-DEOL d.o.o.

VELING-DEOL
Projektiranje in energetski inženiring d.o.o.
Razlagova 46, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/5661122; 02/5781138
031-773-305, 031-695-112
E-mail: veling@siol.net
E-mail: deol@siol.net

Investitor:
OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA 2, MURSKA SOBOTA

	Ime in priimek:	Id. številka:	Podpis:
OVP:	Lazar T., udia	ZAPS 0072A	
OP:	Velnar J., dis	S-1125	
Sodelavec:	Szőke P. str		

Št. projekta: 28V/2012
Št. načrta: P09-12
Merilo: 1:50
Opomba:
Datum: apr. 2013
Risba št.: 09

Objekt:
NOVOGRADNJA OTROŠKEGA
VRTCA "GOZDIČEK"

Vrsta načrta:
Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Vrsta projektne dokumentacije:
PROJEKT ZA IZVEDBO

Vsebina risbe:
TLORIS PRITLIČJA MED OSEMA 1 IN 6
PREZRAČEVANJE